



LMC2019_FIBER_LV4_(0)

FBL1-B-LV4 卡用户手册

脉冲光纤系列激光器专用

网站: www.bjjcz.com

销售邮箱: market@bjjcz.com

售后邮箱: support@bjjcz.com

电话: 010-64426993/64426995/64873071

传真: 010-64426995

邮编: 100015

地址: 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M3 栋东一层

版本记录

版本号	更新日期	更新人	更新说明
V4.0.8	20190901		

目 录

安全须知.....	1
一、概述.....	2
1.1 如何辨识 FBL1-B-LV4 控制卡.....	2
1.2 主要特点	3
二、电气连接.....	3
2.1 接口说明.....	3
2.1.1 电源说明.....	3
2.1.2 CON1 : DB15 振镜控制	3
2.1.3 CON2 : DB25 激光控制	4
2.1.4 CON4 : DB15 电源与数字 IO 控制	6
三、数字输入输出信号连接.....	6
3.1.1 输入信号 in0--in3,Gin14,Gin15,START.....	7
3.1.2 输出信号 OUT4, OUT5.....	7
四、板卡外壳尺寸图.....	8

安全须知

在安装、使用 FBL1-B-LV4 控制卡之前，请仔细阅读本节内容。若有任何关于本文档的疑问，请联系 BJJCZ。

1. 安全操作步骤

- 请遵守所有的关于激光的安全说明（包括但不限于描述于激光器、振镜以及本文档中的相关章节）
- 无论任何时候，请在开启了电脑电源、FBL1-B-LV4 控制卡电源及振镜电源之后再打开激光器电源。否则，可能会因不可控的激光光束而造成伤害。
我们建议您使用光闸来避免不可控的激光造成的伤害。

2. 客户负责的安全部分

- FBL1-B-LV4 被设计用来控制一个激光扫描系统。因此，所有有关激光系统的安全指示都应该被客户了解并施行。客户必须严格遵守相关的安全操作指示并独立地负责所用的激光系统的安全。
- 安全规则可能因国家不同而有所差异。客户有责任遵守当地的所有规定。
- 在运行软件之前请仔细检查。软件错误有可能导致系统停止响应。在此情况下，振镜及激光均不可控制。
- 请避免板卡受到潮湿、灰尘、腐蚀物及外物撞击的损坏。
- 在储存及使用板卡时，请避免电磁场及静电的损坏。它们有可能损毁板卡上的电子器件。请使用防静电包装袋储存板卡；请佩戴接地良好的防静电防护手套接触板卡。
- 请保证板卡储存在摄氏-20℃至+60℃的环境下。允许的工作环境温度为 25℃ \pm 10℃。

一、概述

FBL1-B-LV4 专用打标控制卡是针对采用了脉冲式光纤激光器的打标机而专门开发的控制卡，采用 USB 接口与 PC 机相连。

1.1 如何辨识 FBL1-B-LV4 控制卡

板卡左上方位置印有“MODEL: FBL1-B-LV4” “REV: 20190901”字样，如图 1-1 所示。




图 1-1 LMC FIBER-LV1 控制卡示意图

其中，

CON1: 振镜（SCANHEAD）控制接口， DB15 插座

CON2: IPG YLP 系列激光器的 DB25 控制接口；

CON4: 板卡电源供电，与 IO 信号；

1.2 主要特点

- 采用 DB25 插座输出激光控制信号，与脉冲式光纤激光器通过 25 针电缆直连。
- 振镜控制信号为数字信号，可直接连接国际上通用的数字振镜。
- 6 路通用输入数字信号（TTL 兼容）。IN0~IN3, GIN14, GIN15, 其中 IN0~IN3 被指定为激光器状态输入信号，由 CON2 插座引入（LaserST0~LaserST3）。
- 2 路通用输出数字信号（TTL 兼容）。Out4, Out5。
- START（缓存内容重复标刻）信号：用于打标内容相同，要求高速打标的情况。（如果打标内容含有变量文本，或者打标内容较多无法全部保存在板卡中，必需连接至通用输入信号。）
- 兼容 USB2.0。

二、电气连接

2.1 接口说明

2.1.1 电源

- 控制卡需要 5V 直流电源供电。建议采用 5V/3A 的直流电源。电源从 CON4 插座的 4,5,管脚接入。

CON4 管脚	名称	说明
4, 5	VCC	+5V。电源的正极性端。
11, 12, 13	GND	地。电源的负极性端。

2.1.2 CON1 : DB15 振镜控制

振镜控制信号为数字信号，可以直接连接至数字振镜。由于数字振镜所用的数字信号传输协议不完全一样，所以，需要确认数字振镜使用何种传输协议。我公司也提供了数字转模拟的转接板，也可通过该转换板转成模拟信号输出连接到模拟振镜。




图 2-1 CON1 插座管脚定义示意图

管脚	名称	说明
1, 9	CLK- / CLK+	时钟信号- / 时钟信号+
2, 10	SYNC- / SYNC+	同步信号- / 同步信号+
3, 11	X Channel- / X Channel+	振镜 X 信号- / 振镜 X 信号+
4, 12	Y Channel- / Y Channel+	振镜 Y 信号- / 振镜 Y 信号+
5, 13	NULL	保留
6, 14,	NULL	保留
7	NULL	保留
8, 15	GND	地

数字信号建议采用带屏蔽层的双绞线连接。

2.1.3 CON2 : DB25 激光控制

CON2 插座与光纤激光器的 25 针插座通过 25 针电缆直接对接。




图 2-2 CON2 插座管脚定义示意图

管脚号	信号名称	说明
1——8	P0——P7	激光器功率。TTL 输出。
9	PLATCH	功率锁存信号。TTL 输出。
10, 14,	GND	控制卡的参考地。
16, 21, 11, 12	LASERST0~3	激光器状态输入
17	VCC	控制卡的 5V 电源输出。
18	MO	主振荡器开关信号。TTL 输出。
19	AP	功率放大器开关信号。TTL 输出。
20	PRR	重复脉冲频率信号。TTL 输出。
22	RedPt	激光器的红光指示信号。TTL 输出。/OUT8
23	EMSTOP	急停开关信号。TTL 输出。
13,24,25		此脚悬空，不连接。

2.1.4 CON4 ： 电源接口与数字 IO




图 2-3 CON4 插座管脚定义示意图

管脚号	信号名称	说明
8	START	重复标刻信号。与 Gnd 信号组成回路，将此信号与地分别连接至开关的两端即可。使用此信号时，控制卡会标刻上次标刻时保留在缓存中的内容。本信号为输入信号。
1, 9	GIN14, GIN15	通用输入口信号 GIN14, GIN15。与控制卡的地（11, 12, 13 脚）组成回路。使用此信号时，将此信号与地分别连接至开关的两端即可。本信号为输入信号。
4, 5	Vin	5V 输入电源的正极性端。本信号为输入信号。
11, 12, 13	GND	5V 输入电源的负极性端（地信号），即控制卡的地信号。本信号为输入信号。
2, 10	OUT4, OUT5	通用输出信号。TTL 兼容。与 Gnd 信号形成回路。

三. 数字输入输出信号的连接

3.1.1 输入信号 In0-IN3, GIN14, GIN15, START.

输入信号（In0-IN3, GIN14, GIN15, START）的接口电路示意图，以及推荐的连接方案如图 3-1，3-2 所示：




图 3-1 通用输入信号（In0-IN3, GIN14, GIN15, START）的接口电路示意图




图 3-2 通用输入信号（In0-IN3, GIN14, GIN15, START）推荐的连接方案

对于这几路输入信号，只需要在外部提供一个常开型的开关即可。该开关的接触电阻要小于 100 欧姆。

3.1.2 输出信号 Out0

输出信号 OUT4, OUT5 为 TTL 输出, TTL 输出必须避免短路或者接地，否则会损坏板卡。在输出信号为 TTL 输出时，保障输出电流 10mA。

四. 板卡外壳尺寸图:

